


消 防 許 第 74 号

平成14年 2 月12日

株 式 会 社 モ リ タ
取 締 役 社 長 新 村 銳 男 殿

総 務 大 臣
片 山 虎 之 助



型 式 承 認 に つ い て

平成14年 2 月 5 日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下記のとおり承認する。

記

種 別	小型消火器
型 式	粉末（ABC）2.0kg（CO ₂ 加圧式、鉄製）
型式番号	消第14～15号

検 試 技 第 9 9 号
平成 1 4 年 1 月 3 1 日

申請者

大阪府大阪市生野区小路東 5 丁目 5 番 2 0 号
株 式 会 社 モ リ タ
取 締 役 社 長 新 村 鋭 男

申請代理人

神奈川県茅ヶ崎市下町屋 1 丁目 1 番 1 号
宮 田 工 業 株 式 会 社
代 表 取 締 役 池 田 信 夫 殿

日 本 消 防 検 定 協 会
理 事 長 吉 原 孝 司



型式試験の結果及び意見について

下記について、消防法第 2 1 条の 3 の試験を行った結果は、別紙のとおりであり、規格に適合しているものと認められます。

記

受 付 平成 1 4 年 1 月 2 5 日 (番号 A - 3 3 9)

種 別 小 型 消 火 器

型 式 粉 末 (A B C) 2 . 0 k g (C O ₂ 加 圧 式、鉄 製)

予定型式番号 消第 1 4 ~ 1 5 号

別紙

型式試験結果

申請者 株式会社 モリタ
受付 平成14年1月25日(番号 A-339)
種別 小型消火器

試験項目	結果	記事	
性能 機 能	1 放射	20℃ 15.0 s, 3 ~ 6 m (申請値 15.0s, 3 ~ 6 m)	
		上限温度 13.9s, 3 ~ 6 m	
		下限温度 16.7s, 3 ~ 5 m	
	2 消火	良	第1 (A-2), 第2 (B-4)、第3 (B-1)×2
	3 閉そく圧	良	2.00 MPa
	4 耐圧	良	3.00 MPa
	5 破壊圧	良	4.00 MPa
	6 気密	—	
	7 衝撃	良	
	8 耐食	良	
9 振動	—		
10 充てん薬剤	良		
形状 構造	良		
備考	◇ 消火能力単位	A-2, B-3, C	
	◇ 使用温度範囲	- 20℃ ~ + 40℃	
	◇ 本体容器の区分	開閉式ノズルなし、非耐食性材料、安全弁なし 開閉バルブなし	
注：結果欄中『—』は、該当しない試験項目であることを示す。			

上記は、消火器の技術上の規格を定める省令に基づく試験の結果です。

日本消防検定協会
試験部長 垣上 尚之