



1. 水道水の充てん方法

- 1) 注水口のキャップをはずしてください。
- 2) 本体容器を立てたときの注水口の高さまで水を入れてください。
- 3) 注水口のキャップをしっかりと締めてください。

2. 圧力の充てん方法

指示圧力計の緑色範囲内までコンプレッサーまたは自転車用空気入れを使用して加圧してください。

3. 使用方法

消火器の使用方法と同じです。
銘板に表示されている使用方法にて操作してください。

諸 元	水 充てん量	3.0 L
	使用圧力範囲	0.7~0.98MPa
	放 射 時 間	約35秒(圧力0.8MPa時)
	放 射 距 離	6~8m(圧力0.8MPa時)
	耐圧試験圧力値	2MPa
	総 質 量	約5.5kg(水3L充てん時)

7	把 手		14	ノズル	ノズル径φ2.3	21		
6	起動レバーピン		13	ホース Ass'y	ホース長さ340	20		
5	起 動 レバー		12	安全栓、封印		19		
4	上ブタパッキン	Oリング G30	11	安 全 栓		18		
3	上 ブ タ	口金M42×1.5	10	指示圧力計	SUS製ブルドン管	17		
2	起動装置 Ass'y		9	薬剤サイホン管		16	空気入れバルブ(米式)	注水口キャップと一体
1	容 器 Ass'y	高さ425	8	バルブ		15	注水口キャップ	M20×1.5
記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考	記号	部品名称	備考
名 称	訓練用消火具			仕 様 書			呼 称	ケスターA
			検 証	検 証	作 成			
株式会社 モリタ防災テック				高橋	碓井	山口	図番	A019-0811