



検消第 179 号
平成12年12月15日

依頼者

神奈川県茅ヶ崎市下町屋一丁目1番1号
宮田工業株式会社
代表取締役 池田信夫 殿

日本消防検定協会
理事長 吉原 孝 司



型式鑑定結果について

平成12年10月4日（受付番号 JA-39）型式鑑定依頼のあったエアゾール式簡易消火具の型式鑑定については、試験の結果、別紙のとおりエアゾール式簡易消火具鑑定基準に適合しており、消防用機器等鑑定規程第7条第1項の規定に基づき、下記のとおり承認します。

記

種 別	エアゾール式簡易消火具
型 式	機械泡 N ₂ 400g（鉄製）
型式番号	鑑消第12～2号