


容器内容積	1.0L $\pm 10\%$ <sub>0</sub>
耐圧試験圧力	24.5 MPa
容器空質量	2.5 kg $\pm 12.5\%$ (容器弁は除く)
容器弁質量	0.4 kg
充てんガス	液化炭酸ガス 660 $\pm 5$ <sub>0</sub> g

容器弁

メーカー	(株)ハマイ
認定番号	よ-069号
型式記号	HNV-3



注意：移動式粉末消火設備（SHA33 他）の加圧用として使用する容器

3	サイホン管	アルミまたは黄銅合金			
2	容器弁	黄銅 他			
1	容器	STH12			
部番	部品名	材質			摘要
名称	加圧ガス容器1.0L-CO2	検証	検証	作成	型式
		石井	中澤	鈴木	CO <sub>2</sub> -1.0L (加圧用)
	モリタ宮田工業株式会社	画法：三角法	尺度：1/3	図番	PA1.0CO2-1601