

性能評定書

設備機器の種別	消火設備（住宅用下方放出型自動消火装置）	
型式記号	FHL10K	
申請者	住所	東京都江東区有明3丁目5番7号
	名称	モリタ宮田工業株式会社
	代表者氏名	代表取締役社長執行役員 中川龍太郎
性能評定番号	評13-062号	
性能評定年月日	平成13年（2001年）08月30日	
性能評定有効期限	令和11年（2029年）03月31日	
性能評定の内容	標記住宅用下方放出型自動消火装置は、住宅用下方放出型自動消火装置の性能及び設置の基準について（平成6年消防予第53号）に適合するものと認められる。	

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター
理事長 西 藤 公

