

別記様式

発行番号更2023-3731号

## 性能評定書

設備機器の種別	消火設備（不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱）	
型式記号	MA-02	
申請者	住所	東京都江東区有明3丁目5番7号
	名称	モリタ宮田工業株式会社
	代表者氏名	代表取締役社長執行役員 中川龍太郎
性能評定番号	評14-389号	
性能評定年月日	平成14年（2002年）03月20日	
性能評定有効期限	令和08年（2026年）03月31日	
性能評定の内容	標記不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱は、二酸化炭素消火設備の安全対策に係る制御盤等の技術基準について（平成4年消防予第22号、消防危第11号）別紙2に掲げる「二酸化炭素消火設備の操作箱の基準」と同等の性能を有するものと認められる。	

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 北 崎 秀

