



| | | | | | | 用途 | 業務用 | |
|--------------|-----------------|-----------|----|-----------------|------------|--------|---------|------------|
| | | | | | | 區別 | 蓄圧式 | |
| 8 | バルブ | | 16 | ラベル | | 諸 元 | 型式番号 | 消第23~225号 |
| 7 | 把手 | 灰色塗装 | 15 | ホース受 | | | 消火能力単位 | A-2・B-2・C |
| 6 | 起動レバーピン | | 14 | ノズル | ノズル口径 φ2.6 | | 使用温度範囲 | -20℃~+40℃ |
| 5 | 起動レバー | 灰色塗装 | 13 | ホースAss'y | ホース長さ 330 | | 放射時間 | 約35秒(於20℃) |
| 4 | 上ボタンパッキン | Oリング G30 | 12 | 安全栓封印 | | | 放射距離 | 6~8m(於20℃) |
| 3 | 上ボタン | 口金M42×1.5 | 11 | 安全栓 | | | 耐圧試験圧力値 | 2.0MPa |
| 2 | 起動装置Ass'y | C3771BE他 | 10 | 指示圧力計 | SUS製ブルドン管 | | 総質量 | 約6.2kg |
| 1 | 容器Ass'y | 高さ 425 | 9 | 薬剤サイホン管 | | | 17 | リサイクルシール |
| 記号 | 部品名称 | 備考 | 記号 | 部品名称 | 備考 | 記号 | 部品名称 | 備考 |
| 名称 | 強化液(中性)消火器 3.0L | | | 検証 | 検証 | 作成 | 呼称 | MGT3C |
| 株式会社モリタ防災テック | | | | 津田 | 碓井 | 山口 | | 図番 |
| | | | | 画法: 三角法 尺度: 1/4 | | | | |