




1. (一財) 日本消防設備安全センター認定品
認定番号 制-104号 型式記号 MYTPF1-A
2. 塗装色: マンセル5 Y 7 / 1
3. 使用環境: 温度: 0~40℃
湿度: 85%RH以下
4. 型 式: PA-H-M-68-2



29		主制御基板	1	
28		音声警報装置	1	MYTVO-2
27		電源装置	1	MDS1-24-6
26		電磁開放器	1	ACT-SA
25		起動容器	1	1.0L / CO ₂ 充填
24		圧力スイッチ	1	PS400-M
23		ニードルシリンダー	2	CNC-300
22		ガイドパイプ(15φ)	2	MCT-3
21		容器弁	2	MCFV-2
20		ハロン1301容器	1	68L
19		蓄電池	1	24V,7.2Ah/15Ah
18		音響穴	1	
17		電池試験スイッチ	1	
16		音声試験スイッチ	1	
15		ブザー停止スイッチ	1	
14		復旧スイッチ	1	
13		自動手動切換スイッチ	1	センターOFF
12		電圧計	1	充電/蓄電池電圧
11	LED(赤)	遅延タイマー表示灯	1	カウントダウン式
10	LED(橙)	スリッパ注意表示灯	1	点滅方式
9	LED(橙)	回路異常表示灯	1	
8	LED(黄)	放出表示灯	1	
7	LED(赤)	火災表示灯	1	
6				
5				
4	LED(緑)	手動表示灯	1	
3	LED(橙)	自動表示灯	1	
2	LED(黄)	充電表示灯	1	
1	LED(緑)	電源表示灯	1	
番号	部 番	部 品 名	員数	摘 要

φ6銅管 (二点鎖線部)、配線
引込口については現場施工とな
ります。

記 事	年 月 日	尺 度	名 称
	'24.1.9	1/10	パッケージース本体 (親機) ガス系消火設備 (消火剤: ハロン1301)
	モリタ宮田工業株式会社	図 番	PA-HAL-M2-240109