

## 仕様明細書

|                  |  |  |               |
|------------------|--|--|---------------|
| 仕<br>元<br>容<br>器 | 名 称  | 強化液（中性）消火器（蓄圧式）  |               |
|                  | 型 式 （ 品 番 ）  | SKN-3A型  |               |
|                  | 型 式 番 号  | 消第 12～20号  |               |
|                  | 総 質 量  | 約6.1 kg  |               |
|                  | 全 高 × 全 幅  | 約530mm×約200mm  |               |
|                  | 材 質 及 び 板 厚  | SPCC t=1.2mm   |               |
|                  | 外 径 × 高 さ  | φ127mm×425mm   |               |
|                  | 接 合 方 法  | 炭酸ガスアーク突き合わせ溶接   |               |
|                  | 容 積  | 4.45L  |               |
|                  | 試 験 圧 力 値  | 2.0MPa（水压）   |               |
| 様                | バルブ  | 材質及び構造   | C3771BE・開閉式   |
|                  | キャップ   | 材 質  | C3771BE       |
|                  | ノズル  | 材 質  | A6061         |
|                  |  | 構 造  | φ2.6mm霧状放射ノズル |
|                  | ホース  | 内 径 × 長 さ  | φ9.5mm×340mm  |
|                  |  | 材 質  | 天然ゴム          |
| 指 示<br>圧 力 計     | 鑑 定 型 式 番 号  | 鑑圧第11～2号（ブルドン管材質：SUS）                                      |               |
|                  | 使 用 圧 力 範 囲  | 7.0～9.8×10 <sup>-1</sup> MPa                               |               |
| 消<br>火<br>薬<br>剤 | 型 式 番 号  | 薬第62～2号  |               |
|                  | 主 成 分  | フッ素系界面活性剤（淡黄色液体）   |               |
|                  | pH・比重・凝固点<br>（於20℃）  | pH：7.60 比重：1.185<br>凝固点：-20.5℃以下                           |               |
|                  | 薬 剤 容 量 （ 質 量 ）  | 3.0L（3.56kg）   |               |
| 性<br>能           | 能 力 単 位  | A-2, B-2, C  |               |
|                  | 放 射 時 間  | 約36秒（於20℃）   |               |
|                  | 放 射 距 離  | 5～7m（於20℃）   |               |
|                  | 使 用 温 度 範 囲  | -20℃～+40℃  |               |
| 防<br>錆           | 塗 装 方 法  | 内外面共パーカーライジング後、粉体塗装  |               |
|                  | 塗 料  | 内面：エポキシ樹脂塗料（茶色、10R 3.5/7.5）<br>外面：ポリエステル樹脂塗料（赤色、7.5R 4/14） |               |
| 使<br>用<br>方<br>法 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 安全栓を引き抜く。</li> <li>2. ホースをはずし火元に向ける。</li> <li>3. レバーを強くにぎる。</li> </ol> |  |               |